

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнеингашскому и Иланскому районам
663850, пос. Нижний Ингаш ул. Ленина 294)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 26/1/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 9»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору Стенчиной О.А. от 05.06.2018 года № 26, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14.00 часов до 16.00 часов 20 июня 2018 года, заместителем главного государственного инспектора Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору Стенчиной О.А., совместно с директором МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 9» Ивановой С.А. проведена плановая выездная проверка объекта защиты, расположенного по адресу Иланский район, с. Новониколаевка ул. Школьная, д. 1.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
26/1/1	Руководителем не организовано проведение проверок работоспособности пожарных гидрантов не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	П.55 - Правил противопожарного режима в Российской Федерации» -Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947)	30.11.2018	
26/1/2	Руководителем не обеспечено содержание ограждения на крыше школы в исправном состоянии	П.24.Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола	1.06.2019	

		испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947)		
26/1/3	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов в коридорах школы заменено армированное стекло обычным в остеклении дверей	36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;	30.11.2018	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»
2	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3	НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель

главного государственного инспектора
Нижеингашского и Иланского районов
по пожарному надзору Стенчина О.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» 07 2018 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор

МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 9» Иванова С.А

«__» _____ 2018 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнеингашскому и Иланскому районам

663850, пос. Нижний Ингаш, ул. Ленина 294, тел. 8(39171) 22-2-69

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Новониколаевка

(место составления акта)

“ 20 ” июня 20 18 г.

(дата составления акта)

16.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 26

По адресу/адресам Иланский район, с. Новониколаевка ул. Школьная, д. 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 26 от 05.06.2018 года, выданного заместителем главного
государственного инспектора Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору
Стенчиной Ольгой Анатольевной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 9»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 20 ” июня 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по

Нижнеингашскому и Иланскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

директор МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 9»

Иванова С.А., 05.06.2018 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора

Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору Стенчина Ольга Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Новониколаевская средняя

общеобразовательная школа № 9» Иванова С.А. (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного


представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Руководителем не организовано проведение проверок работоспособности пожарных гидрантов не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	П.55 - Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947)	директор МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 9» Иванова С.А.
2	Руководителем не обеспечено содержание ограждения на крыше школы в исправном состоянии	П.24.Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947)	директор МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 9» Иванова С.А.
3	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов в коридорах школы заменено армированное стекло обычным в остеклении дверей	П.36. «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;	директор МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 9» Иванова С.А.
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены			
1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением правительства РФ от 25.04.2012года № 390 «О противопожарном режиме»		

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 20.06.2018 2


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1) краткая характеристика объекта на 1 листе, предписание № 26/ 1- 3 от 20.06.2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора


Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору Стенчина О.А. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 9» Иванова С.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ___ ” _____ 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Краткая характеристика объекта:

МБОУ «Новониколаевская СОШ № 9» расположено в двухэтажном здании, 2 степени огнестойкости.

МБОУ «Новониколаевская СОШ № 9» по функциональной пожарной опасности относится к Ф 4.1. несущие стены выполнены из кирпича, перекрытия выполнены из железобетонных плит. Крыша двухскатная, кровля металлическая по деревянной обрешетке, обработанной огнезащитным составом (обработка проведена в июле 2018 года). Общая площадь школы составляет 5671 кв.м., Год постройки здания 2008 год.

МБОУ «Новониколаевская СОШ № 9» зарегистрировано в налоговом органе 20.03.2008 года (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 № 004988079). Согласно устава, учредителем МБОУ «Новониколаевская СОШ № 9» является администрация Иланского района.

Проектная численность учащихся составляет 242 человека. Фактическая численность детей составляет 171 человек. Штатная численность персонала составляет 42 человека.

Противопожарные расстояния до соседних зданий соответствуют требованиям норм и правил. Подъезд к зданию обеспечен. На момент проверки территория очищена от горючих отходов, мусора. Отопление центральное (водяное), вентиляция приточно-вытяжная, освещение электрическое от ламп накаливания. Водоснабжение зданий для нужд пожаротушения осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на территории школы.

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре (контракт об оказании услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре имеется. 21.05.2018 г. проведена проверка технического состояния установок пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, системы дублирования сигнала о пожаре в пожарную часть, по результатам проверки представителем обслуживающей организации подготовлены акты проверки.

Руководителем учреждения Ивановой С.А. пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума 23.06.2015 года (кв. удостоверение № 0020615016). Приказом от 28.04.2018 г. № 94 ответственность за противопожарное состояние здания и территории несет Алексеев Н.Н.. Обучение в объеме пожарно-технического минимума им пройдено (23.06.2015, квалификационное удостоверение №0020615018). С работниками обучение мерам пожарной безопасности проходит в виде противопожарных инструктажей и проведения пожарно-технического минимума по разработанным программам

На объекте распорядительным документом соответствующий пожарной опасности противопожарный режим. Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения огнетушителями в количестве 32 штук. На объекте заведен журнал учета первичных средств пожаротушения. Все огнетушители пронумерованы, на все нанесены порядковые номера. Огнетушители подвешены на расстоянии более 1,5 м от пола. Ежеквартально проводится техническое обслуживание огнетушителей с записью в эксплуатационных паспортах (последнее ТО проведено 10.04.2018 г.). На объекте разработан и вывешен на видном месте план эвакуации людей в случае пожара, объект обеспечен проводной телефонной связью. Сотовая связь имеется.

Заместитель главного
государственного инспектора
Нижнеингашского и Иланского районов
по пожарному надзору

Стенчина О.А.