



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049

Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru) <http://enis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 14/273-Э1**

«22» декабря 2017 г.

Законному представителю  
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Новониколаевская средняя  
общеобразовательная школа № 9».  
663813, Красноярский  
край, Иланский р-он,  
с. Новониколаевка,  
ул. Школьная, 1.

Мною, государственным инспектором Восточного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Грязновым Виктором Анатольевичем в период с 19 декабря 2017 года по 22 декабря 2017 года, на основании распоряжения заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора П.Я. Германа от 17.11.2017 года № 4290-р/кр проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 9»

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, зафиксированных в акте проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 9» от 22.12.2017 года № 14/273/4290/2017, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.6. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного

приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 17.12.2012 г. № 729.

### ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.


№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Журнал учета и содержания средств защиты заполнен не правильно.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты (ИпоПИСЗ), 2003 г, п.1.4.2., прилож.1	01.02.2018 г.
2.	Отсутствуют запирающие устройства на коробах защиты штепсельных розеток в кабинете технологии для девочек и кабинете физики.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 6, п.1.1.19.- 1.1.21.	01.02.2018 г.
3.	В кабинете технологии для девочек, в кабинете истории, в коридоре 2-го этажа штепсельные розетки U=220 В плохо закреплены в монтажных коробках стен.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 6, п.1.1.19.- 1.1.21.	01.02.2018 г.
4.	Нет крышки на ответвительной коробке сети освещения в помещении моечной пищеблока.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 6, п.2.1.26., п.1.1.19.- 1.1.21.	01.02.2018 г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Восточный территориальный отдел Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

 ↓ Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 9» – Иванова Светлана Анатольевна.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания

---

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор


Енисейское управление  
Федеральной службы  
по экологическому,  
технологическому  
и атомному надзору

37

В.А. Грязнов

Предписание на 2-х листах для исполнения получено

М.П.

 ✓ Директор муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Новониколаевская средняя  
общеобразовательная школа № 9» – Иванова Светлана Анатольевна.

