

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Новониколаевская средняя  
общеобразовательная школа № 9»  
663813, Красноярский край, Иланский район  
с.Новониколаевка  
ул. Андрея Комарова, №1, стр.№1  
Телефон: 8(391)7394436  
E-mail:skolann1964@mail.ru  
р/с 40701810800001000207  
Отделение Красноярск г.Красноярск  
ОКПО 59422432, ОГРН 1022400759765  
ИНН/КПП 2415004616/241501001  
от «14» 01 2018 г № 277


Заместителю руководителя  
Енисейского Управления Ростехнадзора  
Герману П.Я.

директора муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Новониколаевская средняя  
общеобразовательная школа № 9»  
Ивановой С.А.

В ответ на предписание № 14/273-Э1 от 22 декабря 2017 года о принятии мер по  
устранению выявленных нарушений сообщаем следующее:

- журнал учета и содержания средств заполнен в соответствии с инструкцией по  
применению и испытанию средств защиты (ИпоПИСЗ), 2003г, п.1.4.2., прилож. 1;
- установлены запирающие устройства на коробах защиты штепсельных розеток в кабинете  
технологии для девочек и кабинете физики (Правила устройства электроустановок ,издание  
6,п.1.1.19.-1.1.21.) ;
- в кабинетах технологии, истории, в коридоре 2-го этажа произведены ремонтные  
работы по закреплению штепсельных розеток U=220В в монтажных коробках стен (Правила  
устройства электроустановок ,издание 6,п.1.1.19.-1.1.21.) ;
- в помещении моечной пищеблока установлена крышка на ответвительной коробке сети  
(Правила устройства электроустановок ,издание 6, п.2.1.26., п.1.1.19.-1.1.21.) .

Директор школы



Иванова